



Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2-и, т.8 (3852) 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НДиПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного надзора)

658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, 192, т. 8(38568)53837, tond5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 128/1/96

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Славгородского аграрного техникума» ИНН 2270002330, ОГРН 1022200866203.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Славгорода, Яровое, Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Базенко В.В. № 128 от 20 мая 2019 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 11.06.19 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин. 21.06.19 с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин., общей продолжительностью 2 рабочих дня / 3 рабочих часа, Государственным инспектором г. Славгорода, г. Яровое, Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Мандрыкиным Денисом Владимировичем проведена проверка зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Краевым государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Славгородским аграрным техникумом» по адресу: Алтайский край, г.Славгород, мкр. 2 дом 9.

совместно с: Директор Авраменко Александр Николаевич

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору :

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В подвальных помещениях, в помещениях второго этажа, комнате № 319 эксплуатируются светильники без защитных колпаков (рассеивателей)	подпункт «в» п.42 ППП в РФ	15.11.2019	
2	Дверь лестничной клетки в южной части здания не оборудованы устройствами для самозакрывания с уплотнением в притворах.	п.4ст.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.6.18 СНиП 21-01-97*	15.11.2019	
3	Руководителем организации не обеспечено	п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв.	15.11.2019	

А.А.Авраменко

	оснащение помещений огнетушителями согласно пунктам 468 и 474, табл.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. В зданиях используются огнетушители, ранг тушения модельного очага которых не соответствует классу возможного пожара	постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390		
4	Лестничная клетка первого этажа северной части здания не имеет дверь с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах и шириной равной ширины марша лестницы	ст.4, ст.11, ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97; п. 6.18* СНиП 21-01-97	15.11.2019	
5	Для покрытия пола в общих коридорах 1,2,3,4 этажей применяется материал (линолеум) без документа, позволяющего сделать вывод о его пожарной опасности	ст.4, ст.11, ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	15.11.2019	
6	В помещениях второго этажа эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции	п.п. «а» п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390	15.11.2019	
7	Руководитель организации не организовал в подвале проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями	п. 22 ППР в РФ	15.11.2019	
8	Отсутствует резервное (бесперебойное) питание пожарных насосов (насосов повысителей)	ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12.23 СНиП 2.04.01-85	15.11.2019	

руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридическими лицами вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Славгорода, г. Яровое, Благовещенского, Бурлинского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского, Хабарского районов по пожарному надзору Мандрыкин Денис Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«21» июня 2019г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«21» июня 2019г.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.

Директор Авраменко Александр Николаевич

(должность, фамилия, инициалы)